

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:

Ze dne:

Naše č. j.: PK-ŽP/1497/25

Spis. zn.: ZN/268/ŽP/25

Počet listů: 20

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

SPIE Elektrovod, a.s.

odštěpný závod Brno

Traťová 574/1

619 00 Brno

Vyřizuje: Ing. Jindřich Rykovský

Tel.: 377 195 508

E-mail: jindrich.rykovsky@plzensky-kraj.cz

Datum: 5. 6. 2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“)

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 14 odst. 1 písm. a) zákona o JES na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČO 24729035, zastoupené společností SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO 62161172 (dále jen „žadatel“), ze dne 24. 1. 2025 pro záměr „V1277 Stříbro – odb. st. č. 29, Zdvojení, KZL“, který se nachází na území obcí: Chodský Újezd, Brod nad Tichou, Planá, Černošín, Stříbro a vede následujícími katastrálními územími: Nahý Újezdec, Brod nad Tichou, Vysoké Sedliště, Zliv nad Mží, Svahy, Třebel, Černošín, Krásné Údolí u Černošína, Pytlův, Vícho, Otročin u Stříbra, Těchlovice u Stříbra, Stříbro. Souřadnice (v souřadnicovém systému S-JTSK): začátek stavby - stožár č. 29 (1): X = 1 051 725, Y = 869 332, konec stavby - stožár č. 130: X = 1 063 647, Y = 848 834 (dále též „záměr“), dle dokumentace „V1277 Stříbro – odb. st. č. 29, Zdvojení, KZL“, z 06/2024, kterou zpracovala společnost SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno, hlavní projektant Ing. Karol Kováč (ČKAIT 300341), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr „V1277 Stříbro – odb. st. č. 29, Zdvojení, KZL“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za těchto podmínek:**

II.

Krajský úřad dále souhlasí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „lesní zákon“), s povolením dočasného odnětí a trvalého omezení pozemků určených plnění funkcí lesa pro záměr „V1277 Stříbro – odb. st. č. 29, zdvojení KZL“ v tomto rozsahu:

vlastník	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
Římskokatolická farnost Planá u Mariánských Lázní, Kostelní 133, 34815 Planá	Brod nad Tichou/128	257/4	27461	1884	873,14

vlastník/právo hospodařit s majetkem státu	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
Česká republika/ Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	Brod nad Tichou/50	257/1	41757	4084	5667,41
		284/1	66693	434	1837,8
		3403	1151	16	64,63

vlastník	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
Česká republika/ Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	Vysoké Sedliště/36	681/1	152668	258	958,75
		1243	76013	1416	3551
		1265	5604	-	111

vlastník	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
Česká republika/ Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	Zliv nad Mží /10	443	193587	4332	6071
		1402	4750	1650	-

vlastník	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
Město Planá, náměstí Svobody 1, 34815 Planá	Svahy /1	1675/1	214918	4646	8414,81
		1922/1	46171	-	24,44

vlastník	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
Česká republika/ Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	Třebel/69	150/1	16668	254	435,91

vlastník	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
Město Černošín, nám. 1. máje 62, 34958 Černošín	Krásné Údolí u Černošína /1	73/2	4027	19	503
		73/4	26112	1560	1344,31

vlastník	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
Česká republika/ Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	Krásné Údolí u Černošína /69	73/5	502	22	53,51

vlastník	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
Město Černošín, nám. 1. máje 62, 34958 Černošín	Černošín /1	375	10862	93	476
		4835/6	9870	216	-
		4835/7	14379	-	968
		4959	13454	-	492

vlastník	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
Česká republika/ Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	Čemošín /626	336	6791	120	1012,13
		521/3	67609	1661	2162
		521/8	130711	428	2342

vlastník	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
WAT - ENERGI s.r.o., Jiráskova 1128, 34701 Tachov	Čemošín /715	521/6	1182	211	82,76

vlastník	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
Česká republika/ Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové	Pytlav /69	152	36085	1563	1723

vlastník	katastrální území/LV	parcelní číslo dle KN	výměra (m ²)	dočasné odnětí (m ²)	trvalé omezení (m ²)
Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro	Otročin u Stříbra /1	198/2	6198	-	1140,39

Označení parcel dle katastru nemovitostí. Umístění ploch odnětí a omezení je graficky znázorněno v příloze projektové dokumentace C.3 „*Koordinační situační výkres 1:2000*“ (DÚR, zpracování 11/2024).

Poplatek za dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa se podle § 17 odst. 1 lesního zákona předepisuje následovně:

Podle § 17 odst. 1 lesního zákona se stanovuje poplatek za dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, který je ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít, povinen zaplatit

u dočasného odnětí každoročně podle sazby stanovené pro první poplatek, a to vždy nejpozději do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá. Celkový poplatek činí **24 359,29 Kč**.

Rozdělení poplatku dle § 17 odst. 5 zákona o lesích:

40% - je příjmem rozpočtu obce dle katastrální příslušnosti a může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa, **60%** - připadá Státnímu fondu životního prostředí.

Přehled ročního poplatku

Roční poplatek (Kč)	z toho SFŽP (60%) (Kč)	z toho Město Černošín (Kč)	z toho Město Planá (Kč)	z toho Obec Brod nad Tichou (Kč)
24 359,29	14 615,57	2398,55	4840,89	2504,28

Poplatek za dočasné odnětí bude převeden na účet Celního úřadu pro Plzeňský kraj, č. ú.: **8758-7721361/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 72053119 (IČO povinného subjektu)**. Nedodržení lhůty splatnosti bude penalizováno Celním úřadem pro Plzeňský kraj.

Úhrada uvedených poplatků se ukládá (povinný subjekt):

ČEZ distribuce, a. s.
IČO: 24729035
Teplická 874/8
405 02 Děčín

Poplatek za dočasné odnětí byl stanoven ve smyslu přílohy lesního zákona.

Po dokončení stavby bude v souladu s ust. § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále též „energetický zákon“) udržováno ochranné pásmo, ve kterém bude dle příslušných ustanovení energetického zákona a dle § 15 odst. 4 lesního zákona trvale omezeno plnění funkcí lesa.

III.

Krajský úřad dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále též ZOPK) souhlasí s povolením kácení stromů s obvodem kmene nad 80 cm ve výčetní výšce (měřeno ve 130 cm od paty kmene) rostoucích mimo les, v počtu 128 ks dle přílohy 1.

a s povolením kácení zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les o celkové ploše 974 m² dle přílohy 2:

Souhlas se uděluje za následujících podmínek:

1. Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3. kalendářního roku.
2. Žadatel zajistí po celou dobu stavby průběžný biologický dozor stavby tak, aby bylo zajištěno splnění uložených podmínek a nedošlo ke konfliktu se zájmy chráněnými ZOPK.
3. V případě nezbytnosti provedení částečného kácení mimo stanovené období z důvodu technologické návaznosti jednotlivých stavebních prací, které nebylo možné předem předpokládat, provede žadatel prostřednictvím biologického dozoru stavby detailní fyzickou kontrolu dřevin a křovin na přítomnost hnízdících ptáků, v případě negativního nálezu je možné následně dotčený porost pokácet.
4. V případě prokázaného hnízdění ptáků, bude kácení provedeno až po vyhnízdění, které bude ověřeno biologickým dozorem.
5. Žadatel bude min. 10 dnů před zahájením kácení dřevin a následně do 10 dnů od jeho ukončení písemně o této skutečnosti informovat krajský úřad (postačí e-mailem na adresu ochrana.prirody@plzensky-kraj.cz).
6. Kácení je možné provést pouze v případě realizace předmětného záměru, a to až po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu, kterým bude povoleno záměr realizovat.

Krajský úřad požaduje, aby žadateli bylo dle § 9 odst. 1 ZOPK **uloženo** provedení náhradní výsadby dřevin ve formě liniové nebo skupinové roztroušené zeleně (stromořadí, remízky), popř. jako solitérní dřeviny na významných přírodních

či historických místech ve volné krajině na pozemcích, které nejsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa (dle zákona č. 289/1995 Sb.) dle místních podmínek vyhodnocených biologickým dozorem stavby za následujících podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena v obvodu stavby nebo ve vzdálenosti max. 500 m (vzdušnou čarou) od stavby v rozsahu:
 - a. 60 listnatých stromů původních druhů dřevin o min. výšce kmene pod korunou 120 cm a obvodu kmene min. 6 cm měřeného ve výšce 120 cm; min. 1/3 celkového počtu budou dřeviny plodonosné ve formě vysokokmenu, výjimečně v odůvodněných případech polokmenu
 - b. 80 keřů původních druhů dřevin, o min. výšce 50 cm a min. 3 výhony, min. třetina budou keře plodonosné dle doporučení biologického dozoru např.: hloh (*Crataegus* spp.), líska obecná (*Corylus avellana*), dřín jarní (*Cornus mas*), svída krvavá (*Cornus sanguinea*), brslen evropský (*Euonymus europaea*), kalina obecná (*Viburnum opulus*), řešetlák počisticý (*Rhamnus cathartica*), ptačí zob obecný (*Ligustrum vulgare*), dříšťál obecný (*Berberis vulgaris*)
2. Náhradní výsadba bude provedena do 2 let od provedení kácení dřevin.
3. Listnaté stromy budou po výsadbě ukotveny 3 kůly s min. 2 úvazky a individuální pletivovou ochranou kmene proti poškození zvěří; v případě skupinových výsadeb lze individuální ochranu nahradit vhodnou skupinovou ochranou (oplocenkou). Technologie výsadby se bude řídit veřejně přístupným standardem Agentury ochrany přírody a krajiny (Výsadba stromů).
4. Keře budou vysazovány po skupinách o min. 3 - 5 kusech ve sponu 1,5 m.
5. Dřeviny budou vysazeny do jámy v šířce 1,5 násobku kořenového systému či zemního balu.
6. Kolem vysazených dřevin budou vytvořeny závlahové mísy a vytvarovány tak, aby voda stékala ke dřevině, následně bude na osázenou plochu rozprostřena vrstva mulče o min. výšce 5 cm.
7. Dřeviny budou vysazeny za klimaticky vhodných podmínek, zejména v období od 1. 10. do 1. 4. kalendářního roku.
8. O provedení náhradní výsadby povede žadatel přehled s uvedením druhu dřeviny, obvodu kmínku, množství, parcelního čísla pozemku, zákres v situační mapě a fotodokumentace. Tento přehled žadatel předá krajskému úřadu do 10 dnů od dokončení náhradní výsadby (postačí e-mailem na adresu ochrana.prirody@plzensky-kraj.cz).
9. O vysazené dřeviny bude pečováno po dobu 5 let od jejich vysazení (zálivka; výchovný řez; nahrazení uhynulé dřeviny dřevinou novou stejného druhu a velikosti, jako byla dřevina uhynulá).

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany

životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále „JES“).

Předmětným záměrem budou dotčeny následující zákony na ochranu životního prostředí:

- zákon č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Toto JES nahrazuje následující správní úkony:

- rozhodnutí o odnětí pozemků z PUPFL podle § 16 lesního zákona
- souhlas s dotčením pozemků PUPFL dle § 14 odst. 2 lesního zákona
- zabránění úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů dle § 5 odst. 3 ZOPK
- povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK
- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není potřeba povolení podle vodního zákona dle § 17 odst. 1 vodního zákona

Dne 24. 1. 2025 obdržel krajský úřad pod č. j. PK-ŽP/1497/25 žádost o stanovisko k záměru „V1277 Stříbro – odb. st. č. 29, Zdvojení, KZL“.

Krajský úřad vyzval dne 11. 2., 28. 3. a 13. 5. 2025 žadatele k doplnění podkladů žádosti. Dne 20. 5. 2025 obdržel krajský úřad kompletní podklady a zahájil úkony nezbytné k vydání JES.

Záměrem je obnova stávajícího vedení 110 kV pod označením V1277 mezi TR Stříbro a odbočným stožárem č. 29, spočívající ve výměně vodičů a stožárů. Jedná se o 107 ks stožárů v délce vedení 25,8 km. Vedení 110 kV V1277 bylo postaveno v roce 1966, kovové konstrukce a vodiče jsou původní z roku 1966, izolátory jsou z roku 1986, konstrukce byla natřena v roce 2011. Tato stavba je první ze série staveb, které řeší obnovu linek z uzlové transformovny Přeštice přes TR Holýšov, TR Kostelec, TR Stříbro do TR Tachov. Trasa vedení 110 kV je většinou situována do extravilánu obcí kopíruje původní trasu vedení v úseku odbočný stožár 29 (1) – st.č.112 (83) s posunem cca. 15 m. V některých úsecích je nutná výměna stožárů v původní trase se zachováním stožárových míst (bod za bod). V úseku st.č.112 (83) – st.č.130 bude vedení vedeno v nové trase.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl krajský úřad k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Krajský úřad dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Z hlediska lesního zákona

Dotýká-li se řízení podle jiných právních předpisů zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu jen se závazným stanoviskem orgánu státní správy lesů, ve kterém lze stanovit podmínky v zájmu ochrany lesa. *Toto závazné stanovisko je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa* (§ 14 odst. 2 lesního zákona). Jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 se nevydává (§ 14 odst. 3 lesního zákona).

V daném případě se jedná o dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa realizací výše uvedeného záměru. Dle předložené projektové dokumentace lze vyloučit při realizaci záměru jak přímé, tak i nepřímé ohrožení PUPFL v uvedené vzdálenosti. Při dodržení předložené projektové dokumentace nelze vzhledem k charakteru stavby (jedná se o nadzemní vedení) a stavu stávajících PUPFL předpokládat nutnost provedení dalších zabezpečovacích opatření a výrazné zhoršení stávajících poměrů ve vztahu k plnění funkcí lesa na dotčených PUPFL. Již v současné době je na pozemcích v tzv. „ochranném pásmu lesa“ obdobné nadzemní vedení provozováno.

Dále jsou záměrem i přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále též „PUPFL“) musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa [§ 13 odst. 1 lesního zákona].

Dočasným odnětím dotčené lesní pozemky jsou lesnický zařízeny v lesních hospodářských plánech (*dále též „LHP“*) pro lesní hospodářský celek (*dále též „LHC“*) 312000 Planá, LHC 314000 Stříbro, LHC 312404 Městské lesy Planá, LHC 312501 Římskokatolická farnost Planá, LHC 314401 Městské lesy Stříbro, LHC 314425 Městské lesy Černošín a lesních hospodářských osnovách (*dále též „LHO“*) 314805 Stříbro – z. o. Stříbro.

Odnětí pozemků plnění funkcí lesa (*dále též „odnětí“*) je uvolnění těchto pozemků pro jiné využití. Omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa je pak stav, kdy na dotčených pozemcích nemohou být plněny některé funkce lesa v obvyklém rozsahu (§ 15 odst. 1 lesního zákona).

Jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, rozhodnutí o odnětí nebo o omezení se nevydává; součástí jednotného environmentálního stanoviska je v takovém případě rovněž výše poplatku za odnětí podle § 17 lesního zákona (§ 16 odst. 7 lesního zákona).

Záměr je umístěn na PUPFL – lesních pozemcích [§ 3 odst. 1 písm. a) lesního zákona] uvedených ve výše zmíněné tabulce. Předložený záměr představuje celkový dočasný zábor PUPFL pro předmětnou stavbu o výměře 24 867 m² a trvalé omezení PUPFL o výměře 40 309 m². Dle kapitoly 1.10 Souhrnné technické správy plocha vetknutí

stožárů v jednotlivých případech nepřesáhne 30 m², lze je tedy v souladu s ust. § 15 odst. 3 písm. a) lesního zákona umístit na PUPFL bez odnětí plnění funkcí lesa.

Předmětem záměru je obnova stávajícího vedení 110 kV pod označením V1277 mezi odbočným stožárem č. 29 u obce Nahý Újezdec a TR Stříbro, spočívající ve výměně vodičů a stožáru. Jedná se o 107 ks stožárů v délce vedení 25,8 km. Realizací této stavby dojde k zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu, umožní úpravu provozování sítě 110 kV. Nové dvojité vedení zvýší přenosovou kapacitu s možností připojení odběrů i výroby. Průřez vodiče je navržen podle predikované spotřeby a výroby. Nový vodič sníží celkové ztráty na hladině VVN v základním napájecím stavu sítí a dojde k posílení přenosové kapacity pro vzájemné zálohování UO Přeštice a UO Vítkov. Stavba je realizována v souladu s koncepcí rozvoje DS VVN regionu Západ (listopad 2021).

Na základě zvážení všech podkladů lze konstatovat, že žádosti může být v plném rozsahu vyhověno. Lze konstatovat, že veřejný zájem na dotčení předmětných PUPFL odnětím pro tuto energetickou stavbu je v tomto případě nadřazen veřejnému zájmu na plnění všech funkcí lesa.

Poplatek za odnětí byl stanoven krajským úřadem v souladu s příslušnými ustanoveními lesního zákona. Výše poplatku byla stanovena podle přílohy k lesnímu zákonu s použitím průměrné ceny dřeva stanovené Ministerstvem zemědělství v době vydání rozhodnutí, tj. pro rok 2025 ve výši 1106 Kč/m³. Pro výpočet poplatku byl převážně využit faktor ekologické váhy lesa (f) pro kategorii lesa hospodářského (subkategorie 10) v hodnotě 1,4. V případě pozemku p. č. 1675/1 v k. ú. Svahy byl na ploše 0,1460 m² využit faktor ekologické váhy lesa (f) pro kategorii lesa zvláštního určení (subkategorie 32e) v hodnotě 1,5. Poplatek se platí na účet Celního úřadu pro Plzeňský kraj. Splatnost poplatku je uvedena v § 18 lesního zákona. Poplatek za dočasné odnětí bude nutné rozpočítat mezi jednotlivé roky dle skutečného začátku a konce dočasného odnětí (resp. dle nabytí právní moci rozhodnutí o dočasném odnětí), a to v souladu s ust. § 18 odst. 1 lesního zákona. V případě vydání rozhodnutí o odnětí v jiném roce než 2025, bude nutné výši poplatku adekvátně upravit.

Zaplacením poplatku za odnětí zůstává dle § 17 odst. 6 lesního zákona nedotčena povinnost žadatele nahradit vlastníkům lesů případnou vzniklou újmu. Nárok vlastníka pozemků na úhradu případné ztráty z předčasné likvidace částí lesních pozemků a na zvýšené provozní náklady podle § 21 odst. 2 a 3 lesního zákona není vydáním tohoto rozhodnutí rovněž dotčen. Při vlastním užívání pozemků pro daný účel odnětí či omezení plnění funkcí lesa je pak nutné dodržovat příslušná ustanovení lesního zákona a zejména neohrozit sousední lesní porosty.

Pokud orgán státní správy lesů nerozhodne jinak, zaniká platnost rozhodnutí o odnětí nebo o omezení a pozemek se vrací plnění funkcí lesa uplynutím lhůty, na kterou bylo rozhodnutí vydáno /viz § 16 odst. 5 písm. a) lesního zákona/, nebo nebude-li do dvou let od právní moci rozhodnutí započato s využíváním pozemku k účelu, pro který bylo rozhodnutí vydáno /viz § 16 odst. 5 písm. b) lesního zákona/. Vlastník lesa je povinen tyto skutečnosti oznámit orgánu státní správy lesů, který rozhodnutí vydal a který

vyrozumí ostatní účastníky řízení. Případnou žádost o prodloužení doby platnosti rozhodnutí je nutno podat orgánu státní správy lesů, který rozhodnutí vydal, a to před uplynutím doby jeho platnosti.

Z hlediska ZOPK

Účelem záměru je výstavba zdvojení a částečně nové vedení: V1277 Stříbro – odb. st. č. 29, zdvojení, KZL, Trasa vedení kopíruje původní trasu vedení v úseku odbočný stožár 29 (1) – st.č.112 (83) s posunem cca. 15 m. V některých úsecích je nutná výměna stožárů v původní trase se zachováním stožárových míst. V úseku st.č.112 (83) – st.č.130 bude vedení vedeno v nové trase. V ochranném pásmu vedení je podle § 46 odst. 9 zák.č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. V nově vedené trase, v místech kde je nutné mimolesní dřeviny kácet je nutné postupovat v souladu se ZOPK.

Při stavbě bude částečně využita stávající trasa, v části se jedná o trasu novou, pro kterou byl proveden výčet dřevin a křovin určených ke kácení s povinností povolení ke kácení dle ZOPK.

Jedná se o vedení 110 kV, nacházející se v Plzeňském kraji, v okrese Tachov. Katastrální území Nahý Újezdec 701246, Brod nad Tichou 612651, Vysoké Sedliště 721301, Zliv nad Mží 759872, Svahy 759856, Třebel 620467, Černošín 620408, Krásné Údoli u Černošína 620416, Pytlou 620459, Vícho 765376, Otročin u Stříbra 765350, Těchlovice u Stříbra 765 350 a Stříbro 757837.

Kompletní rozsah kácení dřevin a křovin je zpracován v příloze 5 - Dendrologický průzkum a zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) viz PD.

Souhlasy majitelů pozemků, kde má docházet ke kácení nejsou dle žadatele nutné, neboť lze postupovat dle § 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), konkrétně odstavce (4) písmeno f).

Dřeviny se vyznačují produkcí kyslíku, poutáním oxidu uhličitého, výparem z listové plochy a absorpcí slunečního záření přispívají ke zlepšování mikroklimatu. Ve volné krajině mají pak dřeviny funkci krajinyotvornou a působí tak na estetické vnímání krajiny člověkem. Významná je i jejich funkce ekologická, jelikož lze předpokládat, že jsou útočištěm a biotopem celé řady živočichů, zejména hmyzu a ptáků, popř. i netopýrů, kterým skýtají prostory pro hnízdění a úkryt. Plodonosné dřeviny, zejména ovocné, pak skýtají potravní biotop pro živočichy živící se plody dřevin. Pokácením dřevin rostoucích ve volné krajině a v plánovaném rozsahu vzniknuvší ekologická újma bude spočívat zejména ve ztrátě biotopu živočichů, hnízdiště pro ptáky, popř. netopýry, lokální snížení mikroklimatické funkce. Až na výjimky jsou z velké části stavbou dotčeny biologicky méně hodnotné dřeviny rostoucí v člověkem silně ovlivněných biotopech, a při nevelkém množství kácených dřevin lze vliv zásahu na dřeviny rostoucí mimo les hodnotit jako akceptovatelný. Krajský úřad tedy dospěl na základě výše uvedeného k závěru, že předmětná stavba nového vedení VN a s tím spojené kácení je jednoznačně nutná pro zajištění stále vyšších požadavků na energie v této lokalitě, ale i v celém Plzeňském kraji a ČR. Tento zájem převyšuje zájem na zachování dřevin, které s touto stavbou kolidují. Žadatel se omezil na co nejnutnější kácení v místě záboru stavby a pod novým VN a jeho bezprostředním okolím, přičemž ekologická újma, která pokácením vznikne, není rozsahu, který by nebylo možné nahradit.

Z důvodu minimalizace negativního vlivu na hnízdící ptáky, včetně potencionální ZCHD bylo uloženo kácení dřevin a keřů v období vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3. kalendářního roku. Zároveň bylo po projednání všech faktických okolností stavby umožněno v případě nezbytnosti provedení částečného kácení mimo stanovené období z důvodu technologické návaznosti jednotlivých stavebních prací, které není možné předem předpokládat. V této situaci provede biologický dozor stavby, detailní fyzickou kontrolu dřevin a křovin na přítomnost hnízdících ptáků. V případě prokázání hnízdění ptáků, bude kácení provedeno až po vyhníždění, které bude ověřeno biologickým dozorem v případě negativního nálezu je možné následně dotčený porost pokácet.

Stavbou jsou dotčeny převážně biologicky méně hodnotné dřeviny rostoucí v člověkem silně ovlivněných biotopech, a lze vliv zásahu na životní prostředí hodnotit jako akceptovatelný. Z důvodu dostatečné kompenzace ekologické újmy nařídil krajský úřad náhradní výsadbu v množství, které považuje za přiměřené a odpovídající rozsahu záměru, neboť v linii pod VN, kde bude káceno, se nachází biotopy, které budou i nadále disponovat dřevinnými porosty a vlastní kácené plochy budou zarůstat přirozenou sukcesní vegetací. Účelem náhradní výsadby je zajistit, aby došlo postupem času k obnově funkcí, které pokácené dřeviny plnily. Náhradní výsadba splní svůj účel nejvíce v místě, kde dochází ke kácení dřevin. V tomto případě však nelze z důvodu energetického zákona a bezpečnosti VN sázet v linii, kde ke kácení dochází. Proto byla určena povinnost výsadby na vhodných pozemcích do vzdálenosti 500 m od stavby. Zároveň je při stanovení náhradní výsadby nutné přihlédnout i k tomu, že je uložena povinnost o vysazené dřeviny pečovat, a to po dobu 5 let, tj. dřeviny zalévat, provádět výchovný řez, či vysazovat nové dřeviny za dřeviny uhynulé). Zároveň bylo nutné zohlednit, že v linii kácení nelze stromové porosty vysazovat z důvodu ochrany trasy VN. Rozsah uložené náhradní výsadby krajský úřad tedy považuje za dostačující a přiměřený ekologické újmě, která pokácením dřevin vznikne.

Aby náhradní výsadba i z krajinnotvorného hlediska plnila své funkce, uložil krajský úřad, aby součástí náhradní výsadby byly pouze původní druhy dřevin, u stromů se pak má jednat o dřeviny listnaté, které pak více přispívají k produkci kyslíku, absorpci oxidu uhličitého, zlepšování mikroklimatu, než dřeviny jehličnaté. Svými habitaty pak listnaté stromy poskytují vhodnější útočiště pro ptáky, vyhledávány jsou i hmyzem. Krajský úřad požaduje, aby alespoň třetina z vysazených stromů a keřů byla kvetoucích a plodonosných, a to kvůli vzniku potravního biotopu pro široké spektrum živočichů. Krajský úřad pak stanovil podmínky výsadby, tj. stromy ukotvit a zabránit tak jejich vývratu či zlomení ve větru, zabránit okusu zvěří, sázet dřeviny ve vhodném období a povinnost dodržovat standardy pro výsadbu dřevin. Krajský úřad také stanovil povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let, tj. zajistit potřebnou zálivku, případný výchovný řez, potažmo nahradit uhynulé jedince, aby náhradní výsadba plnila své funkce a mohla postupem času nahradit ekologickou újmu vzniklou kácením dřevin. O provedených výsadbách pak žadatel povede záznamy o umístění náhradní výsadby, jejím druhovém složení a s doložením fotodokumentace je předá krajskému úřadu, aby ten mohl plnění podmínky kontrolovat.

Realizace záměru nebude mít žádný negativní vliv na vymezené prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a jejich funkce zůstane zachována.

Povolení odchylného postupu při ochraně ptáků uvedené v § 5a odst. 1 písm. b) ZOPK není relevantní, jedná se o minimální zásah do potenciálních biotopů mimo hnízdní dobu ptáků.

§ 5 odst. 3 ZOPK: Právníkové osoby jsou povinny při plánování, provádění a užívání staveb, provádění terénních úprav, postupovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, včetně narušení migračních tras živočichů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama. V kontextu s uvedeným ustanovením je v příloze PD způsob navržené aplikace zviditelňovače RIBE B181/5 Dvojnásobné vedení s uspořádáním vodičů "Soudek" s (K)ZL dle AOPK – Způsob aplikace zviditelňovače RIBE B181/5, která je v souladu s metodickým pokynem. Instalace zviditelňovačů bude preventivním opatřením proti kolizím migrujících ptáků v kritických úsecích zdvojení VN zejména v blízkosti vodních toků a ploch.

Stavba je vedena v současné linii VN, na které bude přímo navazovat, nebudou vznikat žádné nové prvky převyšující současné výškové dominanty (stožáry VN) v terénu měnící ráz krajiny, proto byl identifikován pouze nevýznamný negativní vliv stavby na krajinný ráz dle § 12 odst. 2 ZOPK. Záměr se škodlivě nedotýká zvláštní územní ochrany dle ZOPK.

Příloha 1 – kácení stromů.

k.ú.	p. p. č.	Číslo	český název	vědecký název	Obvod
Brod nad Tichou	1680	2	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	2x110
Brod nad Tichou	1681	4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	184/213/115
Brod nad Tichou	2098/14	5	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	100
Brod nad Tichou	2098/14	6	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	89
Brod nad Tichou	2098/14	7	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	105
Brod nad Tichou	2098/14	8	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	91
Brod nad Tichou	2098/14	9	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	93
Brod nad Tichou	2098/14	10	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	98
Brod nad Tichou	2098/14	11	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	84
Brod nad Tichou	2098/14	12	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	107
Brod nad Tichou	2098/14	13	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	86
Brod nad Tichou	2098/14	15	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	81/82
Brod nad Tichou	2098/14	16	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	116
Brod nad Tichou	3431/8	19	topol osika	<i>Populus tremula</i>	177
Brod nad Tichou	3431/8	20	topol osika	<i>Populus tremula</i>	125
Brod nad Tichou	3431/8	21	topol osika	<i>Populus tremula</i>	86
Brod nad Tichou	3431/8	22	topol osika	<i>Populus tremula</i>	142
Brod nad Tichou	3431/8	23	topol osika	<i>Populus tremula</i>	147
Brod nad Tichou	3431/8	24	topol osika	<i>Populus tremula</i>	138
Brod nad Tichou	3431/8	25	topol osika	<i>Populus tremula</i>	94
Brod nad Tichou	3431/8	26	topol osika	<i>Populus tremula</i>	139
Brod nad Tichou	3431/8	27	topol osika	<i>Populus tremula</i>	108
Brod nad Tichou	3431/8	28	topol osika	<i>Populus tremula</i>	143/136

Brod nad Tichou	3431/8	29	topol osika	<i>Populus tremula</i>	140
Brod nad Tichou	3431/8	30	topol osika	<i>Populus tremula</i>	96
Brod nad Tichou	3431/8	31	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	107/80
Brod nad Tichou	3431/8	32	topol osika	<i>Populus tremula</i>	92
Brod nad Tichou	3437	33	topol osika	<i>Populus tremula</i>	90/81
Brod nad Tichou	3437	34	topol osika	<i>Populus tremula</i>	99/96
Brod nad Tichou	3430/20	37	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	103/87
Brod nad Tichou	3430/20	38	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	136/255
Brod nad Tichou	3430/6	41	topol osika	<i>Populus tremula</i>	181
Brod nad Tichou	427/4	42	topol osika	<i>Populus tremula</i>	136
Brod nad Tichou	3430/6	43	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	124
Vysoké Sedliště	1309/3	44	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	121
Vysoké Sedliště	1309/3	45	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	103
Vysoké Sedliště	1328	48	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	110/101
Zliv nad Mží	1408	49	topol osika	<i>Populus tremula</i>	96
Zliv nad Mží	1408	50	topol osika	<i>Populus tremula</i>	132
Zliv nad Mží	1408	51	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	105
Zliv nad Mží	1408	52	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	121
Zliv nad Mží	1408	53	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	134
Zliv nad Mží	1408	54	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	88
Zliv nad Mží	1408	55	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	160
Svahy	2372	56	hloh jednosemenný	<i>Crataegus monogyna</i>	80
Svahy	2372	59	hrušeň obecná	<i>Pyrus comunis</i>	81
Svahy	2372	61	hloh jednosemenný	<i>Crataegus monogyna</i>	94
Třebel	155/12	66	hloh jednosemenný	<i>Crataegus monogyna</i>	95
Černošín	5190	67	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	81
Pytlav	766	69	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	86
Otročin u Stříbra	304/20	71	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	85
Otročin u Stříbra	304/20	72	hrušeň obecná	<i>Pyrus comunis</i>	128
Otročin u Stříbra	304/20	73	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	118/131
Otročin u Stříbra	304/20	74	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	112
Otročin u Stříbra	304/20	75	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	131
Otročin u Stříbra	304/20	76	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	144
Otročin u Stříbra	304/20	80	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	115
Otročin u Stříbra	304/20	81	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	112
Otročin u Stříbra	304/20	82	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	113/112
Otročin u Stříbra	304/20	83	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	144
Otročin u Stříbra	304/20	85	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	105
Otročin u Stříbra	304/20	86	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	97
Otročin u Stříbra	304/20	87	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	109
Otročin u Stříbra	304/20	88	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	89
Otročin u Stříbra	304/20	89	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	194
Otročin u Stříbra	304/20	90	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	104

Otročin u Stříbra	304/20	91	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	115
Otročin u Stříbra	304/20	92	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	87
Otročin u Stříbra	304/20	93	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	80
Otročin u Stříbra	905/8	95	myrobalán třešnový	<i>Prunus cerasifera</i>	98
Otročin u Stříbra	905/8	96	topol osika	<i>Populus tremula</i>	123
Otročin u Stříbra	905/8	97	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	91
Otročin u Stříbra	905/8	98	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	82
Otročin u Stříbra	905/8	99	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	95
Otročin u Stříbra	945	100	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	106
Otročin u Stříbra	945	101	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	121
Otročin u Stříbra	945	102	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	84/98
Otročin u Stříbra	945	103	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	96/92/88/96
Otročin u Stříbra	945	104	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	112
Stříbro	1354/41	105	myrobalán třešnový	<i>Prunus cerasifera</i>	110
Stříbro	1402/583	108	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	109
Stříbro	1402/583	109	dub letní	<i>Quercus robur</i>	171
Stříbro	3480	111	topol osika	<i>Populus tremula</i>	113
Stříbro	3480	112	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	86
Stříbro	3481	113	dub letní	<i>Quercus robur</i>	234
Stříbro	3481	114	dub letní	<i>Quercus robur</i>	177
Stříbro	3481	115	hloh jednosemenný	<i>Crataegus monogyna</i>	108
Stříbro	3480	116	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	110
Stříbro	3480	117	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	85
Stříbro	3479	118	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	134/100/80
Stříbro	3479	119	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	123
Stříbro	3479	120	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	102/100/112/93
Stříbro	3479	121	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	105/126/81
Stříbro	3479	122	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	173/88
Stříbro	3480	124	topol osika	<i>Populus tremula</i>	96
Stříbro	3480	125	topol osika	<i>Populus tremula</i>	84
Stříbro	3480	126	topol osika	<i>Populus tremula</i>	81
Stříbro	3480	127	topol osika	<i>Populus tremula</i>	83
Stříbro	3480	128	topol osika	<i>Populus tremula</i>	82
Stříbro	3480	129	topol osika	<i>Populus tremula</i>	126
Stříbro	1494/1	132	dub letní	<i>Quercus robur</i>	83
Stříbro	1494/1	133	dub letní	<i>Quercus robur</i>	117/147

Příloha 2. kácení keřů

k.ú.	p.p.č.	Taxon (český název)	Taxon (vědecký název)	Plocha [m ²]
Brod nad Tichou	341	trnka obecná	<i>Prunus spinosa</i>	61
		janovec metlatý	<i>Cytisus scoparius</i>	
Brod nad Tichou	3402/1	trnka obecná	<i>Prunus spinosa</i>	61
		janovec metlatý	<i>Cytisus scoparius</i>	
Zliv nad Mží	1408	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	174
		trnka obecná	<i>Prunus spinosa</i>	
		javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	
		líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	
		vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	
Třebel	155/12	trnka obecná	<i>Prunus spinosa</i>	111
Třebel	155/13	trnka obecná	<i>Prunus spinosa</i>	43
Třebel	155/2	trnka obecná	<i>Prunus spinosa</i>	148
Třebel	155/12	trnka obecná	<i>Prunus spinosa</i>	125
Víchov	320	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	205
		hloh jednosemenný	<i>Crataegus monogyna</i>	
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>	
Otročin u Stříbra	83/5	trnka obecná	<i>Prunus spinosa</i>	46

Z hlediska vodního zákona

Stavební záměr spočívající v obnově a zdvojení vzdušného elektrického vedení kříží následující vodní toky/plochy ve správě Povodí Vltavy s.p.:

- Rybník Velký Rudolf mezi stožárem č. 34 (6) a 35 (7), p.p.č. 1681, k.ú. Brod nad Tichou, obec Brod nad Tichou, kterým protéká bezejmenný DVT, IDVT 10280734, ČHP 1-10-01-0500-0-00, HGR 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, útvar povrchových vod BER_0050 Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže.
- Koryto vodního toku umělé, bezejmenný DVT, IDVT 10273391, mezi st. č. 35 (7) a 36 (8), p.p.č. 2098/5, k.ú. Brod nad Tichou, obec Brod nad Tichou, ČHP 1-10-01-0500-0-00, HGR 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, útvar povrchových vod BER_0050 Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže.
- Koryto vodního toku přirozené nebo upravené, VVT Hamerský potok, IDVT 10100143, mezi st. č. 44 (16) a 45 (17), p.p.č. 3430/6, 3430/20 k.ú. Brod nad Tichou, obec Brod nad Tichou, ČHP 1-10-01-0510-0-00, HGR 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, útvar povrchových vod BER_0050, Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže.
- Koryto vodního toku umělé, DVT Otročinský potok, IDVT 10262044, mezi st. č. 109 (80) - 110 (81), p.p.č. 945, k.ú. Otročin u Stříbra, Obec Stříbro, ČHP 1-10-01-0850-0-00, HGR 6212, Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy

po Staňkov, útvar povrchových vod BER_0070, Mže od soutoku s tokem Lužní potok po tok Úhlavka

- Koryto vodního toku přirozené nebo upravené, Bezejmenný DVT, IDVT 10274915, pouze demontáž stávajícího vedení, k.ú. Těchlovice u Stříbra, Obec Stříbro, ČHP 1-10-01-1290-0-00, HGR 6221, Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem, útvar povrchových vod BER_0165_J, Nádrž Hracholusky na toku Mže
- Koryto vodního toku přirozené nebo upravené, Bezejmenný DVT, IDVT 10245244, mezi st. č. 123 (7) - 124 (8), k.ú. Stříbro, Obec Stříbro, ČHP 1-10-01-1280-0-00, HGR 6212 - Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, útvar povrchových vod BER_0110, Mže od toku Úhlavka po vzdutí nádrže Hracholusky
- Koryto vodního toku přirozené nebo upravené, VVT Kosový potok, IDVT 10100082, mezi st. č. 44 a 45, p.p.č. 2453 k.ú. Svahy, obec Planá, ČHP 1-10-01-0710-0-00, HGR 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, útvar povrchových vod BER_0060 Kosový potok od pramene po ústí Mže.

Dále je záměrem křížen vodní tok ve správě Lesy ČR, s.p.:

- Koryto vodního toku přirozené nebo upravené, DVT Černošínský potok, IDVT 102390040, mezi st. č. 92 (63) – 93 (64), p. p. č. 454, k.ú. Krásné Údolí u Černošína, obec Černošín, ČHP 1-10-01-0810-0-00, HGR 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, útvar povrchových vod

Záměrem jsou dotčeny následující vodní linie:

- Ostatní vodní linie - HOZ, IDVT 10277623, mezi st. č. 40 (12) a 41 (13), k.ú. Brod nad Tichou, obec Brod nad Tichou, ČHP 1-10-01-0510-0-00, HGR 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, útvar povrchových vod BER_0050 Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže.
- Ostatní vodní linie - HOZ, IDVT 10276579, mezi st. č. 95 (66) a 96 (67) , k.ú. Krásné Údolí u Černošína, obec Černošín, ČHP 1-10-01-0810-0-00, HGR 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, útvar povrchových vod BER_0070 Mže od soutoku s tokem Lužní potok po tok Úhlavka
- Ostatní vodní linie – HOZ, IDVT 12001608, mezi st. č. 96 (67) - 97 (68) , k.ú. Krásné Údolí u Černošína, obec Černošín, ČHP 1-10-01-0810-0-00, HGR 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, útvar povrchových vod BER_0070 Mže od soutoku s tokem Lužní potok po tok Úhlavka

Záměr se nachází v oblastech následujících záplavových území:

- Záplavové pásmo VVT Hamerský potok, IDVT 10100143, mezi st. č. 16 a 17, k. ú. Brod nad Tichou, obec Brod nad Tichou, ČHP 1-10-01-0510-0-00, HGR 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, útvar povrchových vod BER_0050 Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže,

včetně jeho aktivní zóny, které bylo stanoveno opatřením obecné povahy Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č.j. ŽP/21147/16 ze dne 22.3.2017.

- Záplavové pásmo VVT Kosový potok, IDVT 10100082, mezi st. č. 44 a 45, p.p. č. 2453 k.ú. Svahy, obec Planá, ČHP 1-10-01-0710-0-00, HGR 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, útvar povrchových vod BER_0060 Kosový potok od pramene po ústí Mže, včetně jeho aktivní zóny, které bylo stanoveno opatřením obecné povahy Krajským úřadem Plzeňského kraje pod č. j. ŽP/227/16 ze dne 22.3.2016.

a nachází se v následujících ochranných pásmech vodních zdrojů:

- OPVZ III. stupně povrchového zdroje vody na řece Mži v Milíkově stanoveného rozhodnutím Okresního úřadu Tachov, č. j. ŽP – 893/91-234/3 ze dne 29. 10. 1991, ve znění dalších rozhodnutí.
- OPVZ II. b vnější Brod nad Tichou, jihovýchodní okrajová část pásma, p.p.č. 1260, k.ú. Vysoké Sedliště, obec Planá, ČHP 1-10-01-0510-0-00, HGR 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov, útvar povrchových vod BER_0050 Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže. stanoveného rozhodnutím Okresního národního úřadu, č.j. VLHZ 1864/85-234/3 ze dne 16.12.1985.
- OPVZ II. stupně pro obec Černošín – vrty HV1 a HV2 stanoveného Okresního národního úřadu, č.j. VLHZ 267/88-234/3 ze dne 4.7.1988.

Toto JES bylo vydáno namísto správního úkonu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

Krajský úřad posoudil záměr na základě zpracované dokumentace „V1277 Stříbro – odb. st. č. 29, zdvojení, KZL“, kterou vypracovala společnost SPIE Elektrovod, a.s., odštěpný závod Brno IČ 621 61 172 v červnu 2024.

Předmětem dokumentace je obnova stávajícího vedení 110 kV pod označením V1277 mezi TR Stříbro a odbočným stožárem č. 29, která spočívá ve výměně vodičů a stožárů. Jedná se o 107 ks stožárů v délce trasy vedení 25,8 km. V rámci navržené stavby bude provedena i demolice stávajícího vedení 110 kV V1277 v celé jeho trase a v průběhu stavebních prací budou demontovány fázové vodiče, armatury, izolátorové závěsy, stožárové konstrukce a jejich betonové základy a budou nahrazeny novými prvky. Navržená trasa vedení kopíruje původní trasu vedení v úseku od odbočného stožáru č. 29 (1) ke stožáru č. 112 (83) s posunem cca 15 m. V některých úsecích je nutná výměna stožárů v původní trase se zachováním stožárových míst (bod za bod). V úseku od stožáru č. 112 (83) ke stožáru č. 130 bude nové dvojité vedení vedeno částečně ve stávající trase a částečně v nové trase.

Při posuzování záměru vycházel Krajský úřad z doložených podkladů, a to zejména ze stanoviska správce povodí a vyjádření účastníka řízení (správce vodního toku) Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Berounka ze dne 14.06.2024 pod zn. PVL-36221/2024/410 (dále jen „stanovisko PVL“ a „vyjádření PVL“) a vyjádření účastníka

řízení (správce vodního toku) Lesy České republiky, s.p., ST – oblast povodí Berounky, Plzeň ze dne 23.05.2025 pod č.j. LCR955/001534/2024 (dále jen „vyjádření LČR“).

Ve stanovisku PVL se uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky [ustanovení § 24 až 26 vodního zákona] je uvedený záměr možný. Z hlediska dalších zájmů daných vodním zákonem souhlasí Povodí Vltavy, státní podnik s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod. Pokud staré nátěry původních stožárových konstrukcí obsahují znečišťující látky škodlivé životnímu prostředí (např. PCB), je nutné při demontáži a odstraňování konstrukcí těchto stožárů učinit opatření k zamezení vnosu částic starého nátěru do životního prostředí, především do povrchových vod nebo podzemních vod a půdy.
2. Při provádění prací v dotčeném ochranném pásmu vodních zdrojů budou dodrženy podmínky a omezení dané rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy o jeho stanovení.
3. Křížení vodních toků bude provedeno dle ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
4. Veškeré překážky v záplavovém území a inundačním území vodních toků související s výstavbou musí být minimalizovány a omezeny na nezbytně nutnou dobu. Nebudou zde skladovány odplavitelné materiály, umístovány meziskládky výkopové zeminy (z výkopů základů pro nové stožáry) ani jiný stavební materiál či ropné látky.
5. V aktivní zóně záplavového území je přípustné pouze krátkodobé umístění stavebního materiálu, výkopové zeminy apod., a to v nezbytně nutném množství a pouze po nezbytně nutnou dobu.
6. Stavební materiál, nezbytný pro vlastní stavbu, musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku v případě zvýšených průtoků nebo při přívalových deštích. Po dokončení stavebních prací bude veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou v záplavovém území uložen, odklizen.
7. Pokud bude při realizaci záměru užíváno závadných látek ve větším rozsahu, popřípadě se předpokládá zvýšené nebezpečí ohrožení povrchových nebo podzemních vod, musí být vypracován plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) platný po dobu stavebních prací prováděných v blízkosti vodních toků dle ustanovení § 39 vodního zákona a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě budou vždy prostředky pro likvidaci případné havárie.
8. Vybudováním základů nových stožárů nedojde k negativnímu ovlivnění množství a jakosti podzemních vod – před realizací stavby bude proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, případně budou navrženy kompenzační opatření.

Ve vyjádření PVL se uvádí, že Povodí Vltavy, státní podnik souhlasí s uvedeným záměrem za předpokladu splnění těchto podmínek:

9. V průběhu stavby nebude docházet k poškozování koryt vodních toků.
10. Stožáry budou umístěny min. 8 m od břehové čáry významného vodního toku a min. 6 m od břehové čáry drobného vodního toku, a to v souladu s § 49 odst. 2 vodního zákona.
11. Koryta vodních toků nebudou přejížděna manipulační ani dopravní technikou. Pro jejich přejezd budou využity pouze mostní objekty, případně dimenzované propustky.
12. Pro provádění stavby bude vypracován povodňový plán.
13. Zahájení prací v blízkosti vodních toků ve správě státního podniku Povodí Vltavy a případné kácení břehových porostů bude v předstihu projednáno s úsekovým technikem státního podniku Povodí Vltavy, závodu Berounka Bc. Brandtlíkovou, mobil: 724 268 535, e-mail: silvie.brandtlikova@pvl.cz.
14. Bude-li předloženým záměrem – stavbou nového zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, trvale dotčen pozemek, který je ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen „Pozemek“), je nezbytné, aby žadatel postupoval následovně:
 - V případě, že stavba zařízení bude povolována formou vydání územního souhlasu, je pro realizaci stavby zařízení nezbytné, aby vlastník zařízení získal před vydáním územního souhlasu, k dotčené části Pozemku potřebná oprávnění k jejímu užívání (bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti). Za tímto účelem předloží žadatel správci žádost, která bude obsahovat snímek katastrální mapy s vyznačeným místem dotčení stavbou zařízení a jeho rozsahem na Pozemku.
 - V případě, že stavba zařízení bude povolována ve správním řízení, a to formou územního rozhodnutí, kde vznikne dle § 97b energetického zákona držiteli licence nabytím právní moci tohoto rozhodnutí, v nezbytném rozsahu, zákonné věčné břemeno ve veřejném zájmu:
 - před započítím stavby zařízení je vlastník zařízení povinen písemně požádat Povodí Vltavy, státní podnik, o protokolární předání pozemku k realizaci zařízení a zahájení prací na realizaci zařízení předem ohlásit státnímu podniku Povodí Vltavy, a to úsekovému technikovi Bc. Brandtlíkové, mobil: 724 268 535 e-mail: silvie.brandtlikova@pvl.cz,
 - v případě vynuceného kácení stromů a porostu na Pozemku je žadatel povinen si vyžádat předchozí písemný souhlas státního podniku Povodí Vltavy,
 - po dokončení stavby zařízení uvést částí Pozemku dotčené vybudovaným zařízením na vlastní náklady do předchozího stavu a do 30 dnů od dokončení stavby zařízení Pozemek protokolárně předat zpět státnímu podniku Povodí Vltavy a uhradit eventuálně způsobené škody,

- před předáním Pozemku podle předchozího bodu předložit státnímu podniku Povodí Vltavy geodetické zaměření skutečného provedení v systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v., a to v digitální podobě (textový soubor bodů). Situace zaměřeného území bude zakreslena ve výkresu formátu DGN, DWG, nebo DXF.

Krajský úřad dále uvádí, že nepřevzal do tohoto stanoviska podmínky č. 7 a 12 obsažené ve stanovisku PVL a ve vyjádření PVL, kterými byla stavebníkovi uložena povinnost zpracování havarijního a povodňového plánu po dobu stavby. Zpracovat havarijní plán mají povinnost dle § 39 odst. 2 vodního zákona ti, kteří zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu, nebo pokud zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, což se tohoto stavebního záměru netýká. Povinnost zpracovat povodňový plán vodoprávní úřad ukládá na základě § 71 odst. 5 vodního zákona a tuto povinnost má vlastník pozemku. Záměr se však nachází na pozemcích více vlastníků a tato povinnost by tak musela být uložena každému z nich. Zároveň se vodoprávní úřad při ukládání takovéto povinnosti musí vypořádat s podmínkou § 71 odst. 5 vodního zákona „je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání“. Pokud má být uložena povinnost zpracovat povodňový plán, musí být shledány důvody pro jeho vypracování na základě hodnocení, zda způsob využívání tohoto pozemku může zhoršovat průběh povodně, přitom se přihlíží k možnému ohrožení života nebo zdraví lidí, potenciálnímu rozsahu škod apod. Vzhledem k výše uvedenému nebyly výše uvedené podmínky správce toku zahrnuty do tohoto stanoviska. Také ostatní podmínky ze stanoviska PVL a vyjádření PVL krajský úřad nepřevzal, neboť se jedná o podmínky, které vyplývají z platné legislativy, či jsou dané rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy. (podmínka č. 1, 2, 4, 5, 6 a 8, 9, 10 a 11), o podmínky, které jsou již zapracovány do projektové dokumentace (podmínka č. 3) a o podmínky, které se týkají povolení a provádění stavby (podmínka č. 13 a 14.) a jsou tak podkladem pro stavební řízení.

Ve vyjádření LČR je vyjádřen souhlas s předloženou projektovou dokumentací za následujících podmínek:

1. Nebude zasahováno do koryta vodního toku nad rámec daný PD (červen 2024), v případě poškození koryta vodního toku bude koryto uvedeno do původního stavu.
2. Dřevní hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou na náklady zhotovitele.

Krajský úřad z vyjádření LČR nepřevzal podmínku č. 1 do podmínek JES, neboť se jedná o podmínku obecného charakteru, která vyplývá z platné legislativy. Podmínka č. 2 také nebyla oddělením vodního hospodářství převzata do JES a to z toho důvodu, že se netýká oblasti vodohospodářství.

Z hlediska ustanovení § 23a odst. 1 písm. a) vodního zákona Krajský úřad na základě předložených podkladů a schváleného Plánu dílčího povodí Berounky shledal, že předložený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Ostatní zájmy chráněné právními předpisy na úseku životního prostředí nejsou tímto záměrem dotčeny.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

v z. Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí

Mgr. Martin Plíhal
vedoucí odboru životního prostředí

podepsáno elektronicky

Doručí se:

žadatel ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, zastoupený SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

Na vědomí:

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

Obec Chodský Újezd, Chodský Újezd 71, 34815 Chodský Újezd

Obec Brod nad Tichou, Brod nad Tichou 96, 348 15 Brod nad Tichou

Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

Město Černošín, nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín

Město Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro