

Dotaz č. 2 a odpověď zadavatele č. 2 (dodatečná informace č. 2)

Název veřejné zakázky: „Dodávka výpočetní techniky“

Zadavatel: SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice, zastoupený Mgr.
Zdeňkou Buršíkovou, ředitelkou

Dotaz č. 2:

1. „notebook: COM port je požadován interní nebo postačuje externí řešení
2. záložní zdroj: v parametrech je preferovaný jaký? 2000VA odpovídá, dle účinnosti, cca 1780W, 480W zase 750VA.“


Odpověď zadavatele č. 2 (dodatečná informace č. 2):

ad 1) Nerozhoduje (možno využít i externí řešení)

ad 2) Záložní zdroj, který je schopen zabezpečit výpadek serveru s minimálním příkonem 480 W, při výpadku proudu softwarově ukončí činnost serveru s uložením dat.

V Plzni dne 11.06.2012

Centrální nákup, ⑨
příspěvková organizace
Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň
IČ: 720 46 635



Mgr. Lukáš Holub
odborný referent